

Warszawa, 23.11.2022 r.

Dotyczy:

„Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie”

WYJAŚNIENIA 18 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
(PYTANIA 79 do 80)

PYTANIE 79

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje podłączenie budynku sieci ciepłowniczej (wraz z realizacją jej odcinka), czy też kotłownię gazową. W Decyzji WZiZT jest informacja o przyłączeniu gazu na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, natomiast w warunkach przyłączenia mediów zamieszczono pismo Veolia dotyczące przyłączenia wężła ciepłego do sieci ciepłowniczej.

ODPOWIEDŹ:

Organizator planuje przyłączenie do sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A.

PYTANIE 80

Ile sal do badań behawioralnych należy przewidzieć w poszczególnych strefach laboratorium gryzoni?

ODPOWIEDŹ:

Organizator przewiduje 1 pokój behawioralny, w ramach wyszczególnionych wcześniej 3 pomieszczeń zabiegowych, znajdujących się w strefie eksperymentalnej. (patrz: odpowiedź na pytanie nr 29). Organizator zaleca by w pomieszczeniu behawioralnym została wydzielona odizolowanym przedsiónek przestrzeń wyposażona w przyciemniana szybę, celem odizolowania eksperymentatora dokonującego rejestracji od pozostałej części pomieszczenia behawioralnego. Powyższe rozwiązanie zapewni możliwość prawidłowej kontroli przebiegu eksperymentu. Gryzonie po dokonaniu rejestracji umieszczone zostają w pomieszczeniu hodowlanym, wyposażonym w regały IVC, bezpośrednio skomunikowanym z pomieszczeniem behawioralnym, przy czym komunikacja nie może się odbywać poprzez wydzieloną co celów odizolowania eksperymentatora przestrzeń, o której mowa powyżej.



Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu